

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego na: „Remont łazienki dla osób z niepełnosprawnościami w Biurze ZPKWŚ w Będzinie.”

Nr sprawy: AD-B.211.3.2025.DK

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont łazienki dla osób z niepełnosprawnościami w Biurze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (dalej ZPKWŚ).”
Zakres prac przewidzianych do remontu określa Książka przedmiarów stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, a także projekt remontu łazienki stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Wytyczne do remontu łazienki dla osób z niepełnosprawnościami w Biurze ZPKWŚ w Będzinie:

1. Włącznik światła należy zlokalizować na wysokości od 0,8 do 1,0 m nad poziomem posadzki,
2. Na styku ścian i podłogi zastosowanie kontrastowych pasów o szerokości 0,15 – 0,30 m
3. Montaż miski ustępowej wiszącej. Obok miski ustępowej zapewnić należy co najmniej z jednej strony wolną przestrzeń do przesiadania się o wym. Min. 0,90 m x 1,20 m.
4. Drzwi do pomieszczenia należy wyposażać w zamek z pokrętłem zapewniającym pewny uchwyt (należy zastosować pokrętła z dźwignią)
5. Po obu stronach umywalki zapewnić po 20 cm wolnej przestrzeni
6. Należy zastosować umywalki bezsyfonowe lub wyposażać umywalki w niski syfon.
7. Odległość dźwigni baterii umywalkowej od przedniej krawędzi umywalki nie może być większa niż 0,30 m, przy czym wyklucza się stosowanie baterii obsługiwanych za pomocą kurków.
8. Należy zastosować baterię uruchamianą fotokomórką z czujnikiem znajdującym się w odległości nie większej niż 0,30 m od przedniej krawędzi umywalki.
9. Na wysokości 0,80 m po lewej i po prawej stronie miski ustępowej należy zamontować uchwyty, w tym jeden składany od strony przesiadania się.
10. Po lewej i po prawej stronie należy zamontować uchwyty o długości 0,8-0,9 m, w taki sposób, aby przednie krawędzie uchwytów wystawały na odległość 0,10-0,25 m przed krawędź miski
11. Poręcze i uchwyty powinny przenosić obciążenia min. 120 kg.
12. Montaż podajnika na papier toaletowy na wysokości między 0,6 – 0,7 m od poziomu posadzki.
13. Montaż lustra nad umywalką.
14. Należy wyposażać pomieszczenie w sygnalizację alarmową przeciwpożarową.
15. W pomieszczeniu łazienki należy zastosować podstawowe zasady dotyczące materiałów wykończeniowych wykorzystywanych w projekcie uniwersalnym, przy czym wysoki poziom kontrastu barwnego w polu widzenia użytkowników w miejscach

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego na: „Remont łazienki dla osób z niepełnosprawnościami w Biurze ZPKWŚ w Będzinie.”

Nr sprawy: AD-B.211.3.2025.DK

gdzie instalowane będą: umywalka, przyciski uruchamiające spłukiwanie wody lub urządzenia typu podajnik na papier, aby uzyskać kontrast barwny LRV na poziomie 50 % (wg normy ISO 21542:2011).

16. Po obu stronach umywalki należy zamontować uchwyty ruchome już stałe na wysokości 0,9-1,0 m, w odległości 0,4 m liczonej od osi umywalki do osi poręczy. Uchwyty należy zamontować w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami poręczy i umywalki zapewnić minimalną odległość 0,05 m. Górną krawędź uchwyty należy umieścić na wysokości górnej krawędzi umywalki oraz tak aby przednia krawędź uchwyty sięgała przynajmniej do przedniej krawędzi umywalki (poręcze wystające od 0,10 – 0,25 m przed krawędź umywalki). Poręcze o równej długości oraz dłuższe od wymiaru głębokości umywalki o maksymalnie 0,10 m.
17. Drzwi do łazienki otwierane na zewnątrz, lewostronne.
18. Zaleca się, aby ościeżnice i drzwi kontrastowały z kolorem ściany na poziomie min. 50 % LRV.