

Będzin, dn. 12.05.2022 r.

Znak pisma: EE-B.65.3.3.2021.AG

L.dz. 262.2022

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
/strona internetowa prowadzonego postępowania**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”**

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zamawiający, informuje iż do ww. postępowania w dniu 12.05.2022 r. zostało złożone zapytanie.

W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

Proszę o informację czy nadzór inwestorski ma być prowadzony wyłącznie przez inspektora branży konstrukcyjno - budowlanej? Wg SWZ VIII Warunki udziału w postępowaniu - należy dysponować 1 osobą z uprawnieniami branży budowlanej.

Natomiast wg OPZ pkt II ppkt 1. prowadzenie pełnego, nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego prawa budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących; **nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych**, posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego; Czy w wycenie należy uwzględnić również inspektorów branżowych? (sanitarny i elektryczny)?

W związku z koniecznością wykonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej proszę o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wystarczy tylko inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej. Kubatura projektowanego budynku nie przekroczy 1000 m³ W tym przypadku nie zachodzi konieczność powołania inspektorów we wszystkich branżach i jest to zgodne z ustawą Prawo budowlane. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.